



FP1224 型烟雾报警器-MODBUS 通信协议



<http://www.falplute.com>

电话: 13636628368



注意：Modbus 数据位 8 位，停止位 1 位、默认波特率:9600

寄存器地址	描述	读/写	大小 (字节)	数据格式
0002	报警模式寄存器	读/写	2	0 = 翻转 1 = 自锁
0003	检测阈值(灵敏度上限)寄存器	读/写	4	1-4095
0005	火警状态	读	2	0 = 正常 1 = 火警
0006	LORA 状态寄存器	读	2	0 = 未连接网关 1 = 连接网关 固件不支持, 始终回复 0
0007	4G 状态寄存器	读	2	0 = 未连接服务器 1 = 连接服务器 固件不支持, 始终回复 0